

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Оленёнок»

ул. Северная, 5, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629350
тел./факс:8 (34940)2-00-15/2-00-10, olenenok@tazovsky.yanao.ru
ИНН 8904081720/КПП 890401001; ОГРН 1168901053012; ОКВЭД 85.11

№ 395 от 19.05.2023

И.о. прокурору района
младшему советнику юстиции
Е.А. Ломовцеву

Ответ на представление об устранении нарушений закона
от 20.04.2023 №07-02-2023

9 марта 2023 года на основании решения о проведении проверки от 09.03.2023 № 41 в зданиях и на территории МБДОУ детский сад «Оленёнок» помощник прокурора совместно с сотрудниками пожарного надзора и Роспотребнадзора выявили ряд нарушений правил противопожарного режима и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Во время проверки с сотрудниками Госпожнадзора находился заместитель заведующего по АХЧ (по безопасности), ответственный за пожарную безопасность. Выявленные нарушения устранены:

1. Светильники эвакуационного освещения частично неисправны
Договор поставки № 02/03-2023г. Блок аварийного питания количество 70 шт.

Акт установки № 6 от 24.04.2023г.

2. Ручные пожарные извещатели эксплуатируются с поврежденным корпусом.

Акт замены от 14.04.2023г. ООО «Альфа-Газ»

3. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) с истекшими сроками перезарядки.

Акт замены огнетушителя в пожарном шкафу заводской номер огнетушителя 13428.

4. Самозакрывающиеся двери зафиксированы в открытом положении.
Договор поставки № 51630 от 22.03.2023г. Спецификация, позиция 39, Доводчик дверной 20 шт.

Акт установки доводчиков для противопожарных дверей № 4 от 31.03.2023г.

5. Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Приложение фото, устранено.

6. Дверь эвакуационного выхода из медицинского блока заблокирована (крыльцо замечено снегом)

Приложение фото, устранено.

Ограничен доступ к первичным средствам пожаротушения в медицинском блоке (у пожарного шкафа расположена лавка) Приложение фото, устранено.

7. В подсвайном пространстве осуществляется хранение горючих предметов и материалов

Приложение фото, устранено.

8. Допускается размещение на путях эвакуации клеток с животными, аквариумов, тележек для развоза еды, мягкого конструктора и других посторонних предметов

Приложение фото, устранено.

9. Нарушена конструктивная огнезащита стораемых конструкций чердака Договор № 10 от 29 марта 2023г. Лист гипсокартонный 34 шт.

Акт установки № 7 от 25.04.2023г.

10. Работники Учреждения в полной мере не обучены мерам пожарной безопасности.

Приложение Журнал № 1 учета инструктажей по пожарной безопасности

Проверка санитарно-эпидемиологического законодательства проводилась специалистом Роспотребнадзора Дрюльченко Н.М. совместно с помощником прокурора. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В музыкальном зале на 2 этаже 2 потертых стула. Заменяли стулья, фото прилагается. Акт списания мебели.

2. В спортивном зале на 2 этаже одна скамейка с трещиной и негорела одна лампа аварийного освещения.

Скамейку покрыли лаком, заменили аккумулятор в лампе аварийного освещения. Приложение фото, устранено

3. В группе № 12 у двух столов были незначительные сколы. Заменяли столы, фото прилагается. Акт списания мебели.

4. В группе № 5 тарелки (салатники) со сколами. Акт списания посуды.

5. В группах №5, №6, № 12, а также в складских помещениях (склад овощей и склад сухих продуктов) влажность воздуха составляла менее 30%.

Перевели работу системы вентиляции на летний режим работы, подняли уровень влажность до 40%. (фото приборов в групповых №5, 6, 12, а также на складе овощей, и складе сухих продуктов прилагается)

Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства свидетельствуют об отсутствии должного контроля и недобросовестного отношения заведующего хозяйством к своим должностным обязанностям (Должностная инструкция Свиридовой К.А. прилагается).

Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии должного контроля и недобросовестного отношения заместителя заведующего к своим должностным обязанностям (Должностная инструкция Астаева П.Ю прилагается).

Заместитель заведующего по АХЧ Астаев П.Ю и заведующий хозяйством Свиридова К.А. привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания (Приказ №81 от 05.05.2023 года)

Заместитель заведующего Астаев П.Ю. и заведующий Тугова Л.М. согласно постановлений по делу об административном правонарушении № 18 и № 19 от 31.03.2023 года оплатили административные штрафы в размере 20 000 рублей.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившихся в неосуществлении должного контроля за соблюдением правил противопожарного режима заведующий МБДОУ детский сад «Олененок» имеет дисциплинарное взыскание в виде выговора (Приказ от 22.03.2023 № 38-к).

19.05.2023

Заведующий
МБДОУ детский сад «Олененок»



Л.М. Тугова