



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Ямало-Ненецкого
автономного округа
Прокуратура Тазовского района

мкр. Геолог, 8, Тазовский,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Россия, 629350

20.04.2023

07-02-2023

Заведующему МБДОУ детский сад
«Олененок»

Туговой Л.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Тазовского района при проведении проверки исполнения МБДОУ детский сад «Олененок» (далее - Учреждение) требований законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних выявлены нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Так, в ходе проверки установлено, что вопреки требованиям части 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 54 Правил противопожарного

ЯБ № 003014

режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) в здании Учреждения, расположенном по адресу: ЯНАО, п. Тазовский, ул. Северная, д.5, не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (светильники эвакуационного освещения частично неисправны), ручные пожарные извещатели эксплуатируются с поврежденным корпусом; в нарушение пп. «е», п.16 Правил дымовые пожарные извещатели в подсобном помещении солевой комнаты закрыты заглушками в нарушение противопожарного режима в Российской Федерации; вопреки п. 60 Правил эксплуатируются первичные средства пожаротушения (огнетушители) с истекшими сроками перезарядки; в нарушение пп. «г» п. 27 Правил samozакрывающиеся двери зафиксированы в открытом положении; в нарушение п. 37 Правил в районе студии ИЗО ухудшена видимость светового табло «Выход», в нарушение пп. «в» п. 35 Правил в чердачном помещении эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; в нарушение п. 23 Правил дверь эвакуационного выхода из медицинского блока заблокирована (крыльцо замечено снегом); в нарушение подпунктов «а», «б», «е», пункта 16 Правил ограничен доступ к первичным средствам пожаротушения в медицинском блоке (у пожарного шкафа расположена лавка), в теплоузле на первом этаже здания осуществляется хранение различных материалов, в подсвайном пространстве осуществляется хранение горючих предметов и материалов, вопреки п. 27 Правил допускается размещение на путях эвакуации клеток с животными, аквариумов, тележек для развоза еды, мягкого конструктора и других посторонних предметов, вопреки п. 13 Правил нарушена конструктивная огнезащита сгораемых конструкций чердака, в нарушение п. 3 Правил работники Учреждения в полной мере не обучены мерам пожарной безопасности.

Также в ходе проведения прокуратурой района проверки установлено, что Учреждением не соблюдаются в полном объеме требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В нарушении п. 2.4.3, п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20), в помещении музыкального зала обнаружены 2 деревянных зеленых стула с дефектами и повреждениями, в помещении спортивного зала

обнаружена скамейка с дефектами и повреждениями, в группе «Капитошка» в зоне приема пищи обнаружены 2 стола с дефектами и повреждениями.

В нарушении п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 в помещении игровой группы «Лучики» установлен прибор измеряющий относительную влажность воздуха марки «RGK» согласно которому, относительная влажность воздуха составляла 17%, в помещении игровой группы «Капитошка» относительная влажность воздуха составляла 18%, что не соответствует гигиеническим нормативам, указанных в таблице 5.34 п. 98 главы 5 СанПиН 2.1.3685-21.

В нарушении п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в помещении спортивного зала была обнаружена 1 не исправная потолочная лампа.

В нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в группе «Лучики» для детей допускается использование посуды с дефектами и механическими повреждениями, обнаружены тарелки(салатницы) со сколами.

В нарушении пункта 7 статьи 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в помещениях склада овощей, склад сухих продуктов не соблюдается условия хранения пищевой продукции по относительной влажности воздуха помещения.

В данном случае несоблюдение Учреждением вышеуказанных требований законодательства нарушает право несовершеннолетних на безопасные условия жизнедеятельности, что является недопустимым.

Выявленные в ходе проверки нарушения стали возможными в связи ненадлежащим исполнением работниками Учреждения своих должностных обязанностей, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос об их дисциплинарной ответственности.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора Тазовского района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру района.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Тазовского района в установленный законом срок.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции



Е.А. Ломовцев